



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 46/15-17-2018

Dana: 24.01.2019. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: Odgovor na zahtev u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 46/15-2018 – Hemikalije za UPOV (po partijama)

Zainteresovano lice se dana 22.01.2019. godine obratilo naručiocu sa sledećim pitanjem zavedenim pod brojem 46/15-14-2018:

Pitanje se odnosi za javnu nabavku hemikalije za UPOV broj JN 46/15-2018, partija 2 – Gvožđe hlorid

Na strani 60 konkursne dokumentacije je data tehnička specifikacija gvožđe hlorida koja se traži. Naše pitanje je da li je za naručioca prihvatljiva tehnička specifikacija kao u prilogu.

Takođe na strani 60 konkursne dokumentacije se traži :

- Izveštaj o fizičko-hemijskom ispitivanju ponuđenog rastvora prema zahtevima standarda SRPS EN 888:2004- Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu, ne stariji od 6 meseci.

Kako je reč o hemikaliji koja se koristi u prečišćavanju otpadnih voda zašto se poziva na standard i glasi za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu ?

Komisija naručioca objavljuje odgovor po podnetom zahtevu:

- 1) Prilikom stručne ocene ponuda Naručilac kontroliše svu dostavljenu dokumentaciju .
- 2) Preciscena otpadna voda se ispusta u osetljivi recipijent, jezero Palic, a dobro koje je predmet javne nabavke se dodaje direktno u preciscenu vodu, pa odmah nakon toga prelazi u recipijent sa postojećim ekosistemom. Kako bi se zaštitilo jezero sa postojećim ekosistemom u njemu, vazno je da hemikalija koja se dozira u preciscenu vodu bude odgovarajućeg kvaliteta.

Predsednik komisije

Isić Biljana mast.inž.tehnol.- Predsednik komisije

