



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízvezeték és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 46/15-18-2018

Dana: 24.01.2019. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: **Odgovor na zahtev u vezi sa konkursnom dokumentacijom broj 46/15-2018 – Hemikalije za UPOV (po partijama)**

Zainteresovano lice se dana 22.01.2019. godine obratilo naručiocu sa sledećim pitanjem zavedenim pod brojem 46/15-15-2018:

Ovim putem Vam se obraćamo, a vezano za dokazivanje DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDMETNE JAVNE NABAVKE (JN br. 46/15–2018 Hemikalije za UPOV – Partija 2: Gvožđe hlorid.

Shodno tehničkim uslovima i zahtevima Vašeg preduzeća na strani 60/67 konkursne dokumentacije (31 Tehnička specifikacija), molimo Vas da nam obrazložite zašto su tražene vrednosti u istoj mnogo niže od vrednosti koje propisuje standard SRPS EN 888:2004? Prema Vašoj zahtevanoj tehničkoj specifikaciji vrednost Arsena (As) <0,5 mg/kg, a u zahtevanom standardu vrednost Arsena (As) je do 20 mg/kg.

Kako su i ostali metali niži od zahtevanog standarda (Cadmium (Cd), Hrom Cr), Živa (Hg), Nikl (Ni), Olovo (Pb), Antimon (Sb), Selen (Se)), molimo Vas da izmenite tehničku specifikaciju i da navedete na koji TIP Standarda se odnose zahtevane vrednosti.

Komisija naručioca objavljuje odgovor po podnetom zahtevu:

Prema uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Sl. glasnik RS br.67/11, 48/12), u prilogu 2, glava III. Komunalne otpadne vode, tabela 7. granične vrednosti emisije za ostatke od prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, date su granične vrednosti emisije za navedene parametre.

Mulj dobijen nakon obezvodnjavanja na PPOV u Subotici ima sadržaj arsena koji je približan graničnoj vrednosti prema navedenoj tabeli, bez korišćenja rastvora FeCl₃ u tretmanu vode. Usled potreba za strožijim izlaznim parametrima prečišćene vode, predviđeno je doziranje veće količine rastvora FeCl₃ u otpadnu vodu, koja će uticati na sadržaj arsena u mulju koji se dobija nakon obezvodnjavanja. Da ne bi došlo do prekoračenja date granične vrednosti emisije za ostatke nakon prečišćavanja (obezvodnjenog digestovanog mulja), važno je da smanjimo sve dodatne izvore arsena i drugih neorganskih materija koje mogu narušiti kvalitet dobijenog mulja.

Predsednik komisije

Isić Biljana mast.inž.tehnol.- Predsednik komisije

Isić B.

