



ЖКП «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Kőzvállalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/9-91-2014

DANA: 06.05.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku broj 46/1-9-2014 **Vodovodni i kanizacioni materijal (po partijama)**

Naručilac je dana 05.05.2014. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/9-90-2014 od zainteresovanog lica koje glasi:

Molimo Vas da nam odgovorite da li su zasuni sa gumenim klinom , ili zaptivanje metal/metal ?

Naručilac je dana 06.05.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

Kao što je i navedeno u konkursnoj dokumentaciji na stranici 86 tačka 2 i 7, opisuje se da je materijal tela klina zasuna prema EN GJS 400 ili GJS 500-7, a klin je potpuno vulkanizovan - materijalom od EPDM (etilen propilen dien) u skladu sa SRPS EN 681-1 i DWGV list W270.

JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
član komisije

Lukić Karolina, mast.ekon

