



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



DANA: 16.04.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku JN broj 46/1-4-2014, **Gvožđe hlorigid.**

Naručilac je dana 15.04.2014. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/9-62-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

Koliko iznosi potrebna dužina creva, koje obezbeđuje ponuđač, od mesta parkiranja vozila (kamiona ili autocisterne sa feri-hloridom) do mesta istakanja kod Naručioca (rezervoar)? Šta se podrazu,eva pod terminom navoj od 2 "", koji se navodi u tenderskoj dokumentaciji: da li na kraju creva treba da postoji nastavak sa navojem ili ne, ili se crevo ubacuje u rezervoar?

Naručilac je dana 16.04.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koji glasi:

Kamion je moguće parkirati na 4 metra od rezervoara,
priključak se nalazi na 2 metra visine, potrebno je dodati i visinu kamiona sa kog se istače.
Ponuđač treba da obezbedi pumpu kojom će istočiti dobro u rezervoara naručioca.
Crevo se ne ubacuje u rezervoar.
Na kraju creva treba da postoji navoj kojim će se crevo pričvrstiti na priključak cevi sa spoljnim navojem 2".